



شهادة مطابقة CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Number:	22-09-51598/E22-09-052037/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	30/09/2022	تاريخ التسجيل:
Valid Until:	29/09/2023	صالحة لغاية:
Issued To:	Emerson FZE P.O. Box 17034, Dubai,	أصدرت إلى:
Section:	Electrical كهرباء	القسم:
Product Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	تصنيف المنتج:
Product Sub-Category:	ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار	التصنيف الفرعي للمنتج:

Please check Schedule of certification for all product details يرجى التحقق من بيان التسجيل المرفق لجميع تفاصيل المنتجات



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



Products are registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme (ECAS) based on
compliance to the Approved Standards



المنتجات مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)
بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير
في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

Company Name: Emerson FZE اسم الشركة:
Product Category: ECAS-Ex الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار تصنيف المنتج:
Certificate No.: 22-09-51598/E22-09-052037/NB0007 رقم التسجيل:
Registration Date: 30/09/2022 تاريخ التسجيل:
Valid Until: 29/09/2023 صالح لغاية:

Sr.No.	الاسم التجاري Brand Name	رقم الموديل Model Number	تفاصيل المنتج Product Details	تصنيف النجوم Star Rating	الأبعاد/الحجم Dimension/Size	التقارير Reports	المواصفات المطبقة Applicable Standards	بلد المنشأ Country Of Origin
1	KEYSTONE	EPI2-063	Electrical Actuator Marking: Ex db nA IIB T5 Gc Ex tc IIIC T100°C Dc IP66/68. Refer to IECEX INE 19.0002X for more details.	N/A	-	IECEX INE 19.0002X FR/INE/ExTR19.0003/00 FR/INE/ExTR19.0003/01 FR/INE/QAR08.0005/13	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	ITALY



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

2	KEYSTONE	EPI2-125	Electrical Actuator Marking: Ex db nA IIB T5 Gc Ex tc IIIC T100°C Dc IP66/68. Refer to IECEX INE 19.0002X for more details.	N/A	-	IECEX INE 19.0002X FR/INE/ExTR19.0003/00 FR/INE/ExTR19.0003/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
3	KEYSTONE	EPI2-250	Electrical Actuator Marking: Ex db nA IIB T5 Gc Ex tc IIIC T100°C Dc IP66/68. Refer to IECEX INE 19.0002X for more details.	N/A	-	IECEX INE 19.0002X FR/INE/ExTR19.0003/00 FR/INE/ExTR19.0003/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	ITALY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

4	KEYSTONE	EPI2-500	Electrical Actuator Marking: Ex db nA IIB T5 Gc Ex tc IIIC T100°C Dc IP66/68. Refer to IECEX INE 19.0002X for more details.	N/A	-	IECEX INE 19.0002X FR/INE/ExTR19.0003/00 FR/INE/ExTR19.0003/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
5	KEYSTONE	EPI2-1000	Electrical Actuator Marking: Ex db nA IIB T5 Gc Ex tc IIIC T100°C Dc IP66/68. Refer to IECEX INE 19.0002X for more details.	N/A	-	IECEX INE 19.0002X FR/INE/ExTR19.0003/00 FR/INE/ExTR19.0003/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	ITALY



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Ministry of Industry and Advanced Technology

6	KEYSTONE	EPI2-2000	Electrical Actuator Marking: Ex db h nA IIB T5 Gc Ex h tc IIIC T100°C Dc IP66/68. Refer to IECEX INE 19.0002X for more details.	N/A	-	IECEX INE 19.0002X FR/INE/ExTR19.0003/00 FR/INE/ExTR19.0003/01	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	ITALY
Nothing Follows								



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology



This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.